

ANMÄLAN ANSLUTNING MIKROPRODUKTION - bifogas föransmälan

KUNDENS UPPGIFTER

| | |
|----------------|--------------|
| NAMN | TELEFON |
| ADRESS | |
| POSTADRESS | |
| E-POST | |
| ANLÄGGNINGS-ID | MÄTARSÄKRING |

UPPGIFTER OM PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN

| | | | |
|--|--|--|--|
| KRAFTKÄLLA | <input checked="" type="checkbox"/> SOL <input type="checkbox"/> VIND <input type="checkbox"/> VATTEN <input type="checkbox"/> BIOBRÄNSLE <input type="checkbox"/> ANNAT..... | | |
| FABRIKAT OCH TYPBETECKNING | Goodwe GW15KN-DT | | |
| MÄRKEFFEKT (kVA/kW) | 15KW | Effektfaktor (cos φ) | 1 Justerbar från 0,8 som leder till 0,8 lag) |
| MAXIMAL KORTSLUTNINGSTRÖM (A) | 27,6/13,8A | Storlek ev. kondensatorbatteri (kVAr) | Ej Battery |
| ANSLUTNING <small>*Vi rekommenderar alltid 3-fasanslutning, 1-fasanslutning bör inte överstiga 3 kW</small> | <input type="checkbox"/> L1 <input checked="" type="checkbox"/> 3-fas <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 | Antal växelriktare (st) | 1 |
| EFFEKT PER FAS, VID FLERA 1-FASANSLUTNINGAR (kW) | 2666W | Obalansskydd vid 1-fas, inställt värde (%) <small>*Skillnad i ström (A) mellan faser</small> | Varge fas 22,72A |

| SKYDDINSTÄLLNINGAR <small>(återfinns i växelriktarens typprovsningsprotokoll)</small> | INSTÄLLT VÄRDE | | ENLIGT SS-EN 50 438 | |
|--|----------------|---------|---------------------|---------|
| | Tid (sek) | Nivå | Tid (sek) | Nivå |
| ÖVERSPÄNNING (STEG 2) | 60 | 255,3 V | 60 | 255,3 V |
| ÖVERSPÄNNING (STEG 1) | 0,2 | 264,5 V | 0,2 | 264,5 V |
| UNDERSPÄNNING | 0,2 | 195,5 V | 0,2 | 195,5 V |
| ÖVERFREKVENNS | 0,5 | 51 Hz | 0,5 | 51 Hz |
| UNDERFREKVENNS | 0,5 | 47 Hz | 0,5 | 47 Hz |
| SKYDD MOT OÖNSKAD Ö-DRIFT | 0,15 | | 0,15 | - |

| ELKVALITETS-UPPGIFTER | | VÄRDE | | REK-GRÄNS |
|-----------------------|------|-------|------|--|
| | | | | |
| FLIMMERVÄRDEN MAX 16A | P st | <0,35 | 0,35 | Flimmer beräknat enligt EN 61 000-3-3 |
| | P lt | <0,25 | 0,25 | |
| FLIMMERVÄRDEN >16A | P st | | 0,35 | Flimmer beräknat enligt <input type="checkbox"/> EN 61 000-3-3 <input type="checkbox"/> EN 61 000-3-11 |
| | P lt | | 0,25 | |

Alla produkter är CE-märkta.

Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning

Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

HÄRMED INTYGAS ATT OVANSTÅENDE UPPGIFTER ÄR KORREKTA

Namn behörig installatör

Företag

Telefon